Receipt	LI SEP 7
DHM	HSM (
Bursar 1	HRC
PA	DPE
AM	Library
MIC	008 /
ADM	DOA 41

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மீட்புபணிகள் துறை படிவம் 41

(ஆணை எண்:250-(3))

ந.க.எண்.2911-ஆ1-2021. நாள். -09-2021 த.இ.சா.எண். 249 .2021 மாவட்ட அலுவலகம் தீயணைப்பு-மீட்புபணிகள் துறை நீலகிரி மாவட்டம்.

தடையின்மைச் சான்று

பொருள் தீ இன்னல்களுக்கு உள்ளாகக்கூடிய காரியங்களுக்கான இடங்களையும்.வணிகங்களையும்பயன்படுத்துதல்.தடையில்லாச்சான்று வழங்குதல் தொடர்பாக.

பார்வை 1) 19.08.2021 நாளிட்ட தங்களது விண்ணப்பம்.

2) 01.09.2021 நாளிட்ட உதகமண்டலம் நிலைய அலுவலா் கடிதம் ந.க.எண்.334/21 உடன் பெறப்பட்ட ஆய்வு அறிக்கை.

நீலகிரி மாவட்டம், M/s. The Lawrence School. Lovedale Ketti Panchayath Coonoor Taluk. The Nilgiri's Survey No.218-Ward No.2, என்ற முகவரியில் குறிப்பிட்டுள்ள இடத்தில் உள்ள கட்டிடத்தினை 31.08.2021 அன்று உதகமண்டலம் நிலைய அலுவலர் திரு. சு. பிரேமானந்தன். அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு ஆய்வு அறிக்கை பெறப்பட்டதின் அடிப்படையில் மேற்குறிப்பிட்ட கட்டிடத்தில் தங்கும் விடுதி நடத்துவதற்கு பின்பக்க நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் தடையில்லாச்சான்று வழங்கப்படுகிறது.

அலுவலக முத்திரை.

தீயணைப்பு-மீட்புபணிகள் துறை நீலகிரி மாவட்டம், உதகமண்டலம்.

பெறுநா.

M/s. The Lawrence School. Lovedale Ketti Panchayath Coonoor Taluk. Survey No.218-Ward No.2. The Nilgiri's



நிபந்தனைகள்

FOR GROUND FLOOR +1 st FLOOR.

- இந்த தடையின்மைச்சான்று மாவட்ட ஆட்சியரிடமிருந்து தங்கும் விடுதி நடத்துவதற்கு வரன்முறைபடுத்துவதற்காக மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.
- இக்கட்டிடத்தின் ஒவ்வொரு தளத்திலும் ABC 4KG தீயணைப்பான் 2 எண்கள் வைத்து நன்கு பராமரிக்கப்பட வேண்டும்
- 3) Manually Operated Electronic Fire Alarm System பொருத்தப்பட வேண்டும்.
- தீ பாதுகாப்பிற்கு வைத்திருக்கும் தீயணைப்பான்களை கால முறையாக மறு நிரப்பம் செய்து எப்போதும் நல்ல நிலையில் இயங்கக்கூடியதாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரமான மின்சாதனங்கள் (ISI) சான்று பெற்றவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
- கட்டிடத்தின் பரப்பளவில் மகளிர் ஒரு நபருக்கு 120 சதுர அடி வீதம் கணக்கீடு செய்து விடுதியில் சேர்க்க வேண்டும்.
- 7) விடுதியில் பணிபுரியும் அனைவரும் தீயணைப்பான்களை இயக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
- மேற்குறிப்பிட்டுள்ள தீயணைப்பு சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்ட பின்பு (Compliance Certificate) க்கு விண்ணப்பம் சமர்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- 9) அங்கீகரிக்கப்படாத தளத்திற்கு கட்டிடத்தினை முறைப்படுத்த உரிய தகுதி பெற்ற அலுவலரிடம்(Complation authority) குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முறைபடுத்தப்பட வேண்டும் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
- 10) மேற்கண்ட நிபந்தனைகள் மீறப்பட்டால் இத்தடையின்மைச்சான்று தானாகவே ரத்தானதாக கருதப்படும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.
- 11) வருடத்திற்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக EVACUATION DRILL நடத்திட வேண்டும்.

12) வெளியேறும் வழி எப்போதும் தடையின்றி இருக்க வேண்டும்.

தீயணைப்மு-மீட்ழுப்பணிகள் துறை நீலகிரி மாவட்ட<u>ம், உத</u>கழண்டலம்.

3.9.21